



ZI-713 Versuche Rohrverbindungen - BSRIA

BSRIA Zertifikat

METU-SYSTEM Rohrverbindungen

HVAC TM1 (DW/142)

Ref. 11352/1 (März 1994)

Druck: +2000Pa, +2500Pa, -500Pa, und -750Pa.

AF 125	Klasse C Wickelfalzrohr
AF 90	Klasse C Wickelfalzrohr
AF 45	Klasse D Wickelfalzrohr
MU 315	Klasse D Wickelfalzrohr
BF 20, LF Enden	Klasse D gerades Rohr
BF 50, LF Enden	Klasse D gerades Rohr
LF 45, BF Enden	Klasse D gerades Rohr
AF 125	Klasse D Wickelfalzrohr
AF 90	Klasse D Wickelfalzrohr
AF 50 + BF 50	Klasse D Wickelfalzrohr
BF 90 + LF 90	Klasse D gerades Rohr
UF 125 + BF Ende	Klasse D gerades Rohr
AF 20	Klasse C & D gerades Rohr

Mit entsprechenden SR Spannringen mit Dichtung.